



Ergebnisprotokoll Sitzung des Technischen Ausschusses vom 14.06.2021

Öffentlich

**zu 1 Nahwärmeversorgung "Ortsmitte" - Neuausrichtung der Heizungsanlage;
Vorberatung
Vorlage: 0083/2021**

Beschluss:

Der Technische Ausschuss empfiehlt, auf Grundlage der Analyse der Nahwärmeversorgung in der Ortsmitte durch die tga Planungsgruppe GmbH, Freiburg, die Variante 1 zu bevorzugen, die

- den Neubau eines zusätzlichen Holzhackschnitzelkessels (150 KW),
- die Erweiterung des bestehenden Hackschnitzelbunkers um ca. 60 bis 70 m³ und
- den Einbau eines zusätzlichen Brennwertgaskessels mit ca. 800 kW zur Erhöhung der Versorgungssicherheit,

beinhaltet.

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 8 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

**zu 2 Breitband Münstertal; Anbindung der Abt-Columban-Schule an das Glasfasernetz der Gemeinde
Vorlage: 0076/2021**

Beschluss:

Der Technische Ausschuss spricht sich für die Umsetzung des Breitbandanschlusses der Abt-Columban-Schule durch den Eigenbetrieb Breitbandnetze Münstertal aus.

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 8 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

zu 3 BAUSACHEN

Beratungsergebnis: Beschlussfassung nicht erforderlich

zu 3.1 BAUANTRÄGE

Beratungsergebnis: Beschlussfassung nicht erforderlich

**zu 3.1.1 Umbau des ehemaligen Ökonomiebereiches zu Wohnraum auf Grundstück
Flurst. Nr. 1019, Gipf 2
Vorlage: 0077/2021**

Beschluss:

Der Technische Ausschuss beschließt das Einvernehmen gem. § 36 BauGB zum Umbau des ehemaligen Ökonomiebereiches zu Wohnraum auf Grundstück Flurst. Nr. 1019, Gipf 2 zu erteilen.

Hinweis: Eine im Dachgeschoss des Leibgeding Wohnhauses vorhandene Ferien-
wohnung wird aufgegeben. Auf den Bauvorbescheid vom
26.03.2019 (AZ: B1801910) wird verwiesen.

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja 8 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

zu 4 Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Beratungsergebnis: Beschlussfassung nicht erforderlich