



Beratungsvorlage

Vorlage Nr.:

0041/2022

Az.

816.5:Nahwärme-

Heizzentrale/Beratungsvorlagen

Nahwärmeversorgung "Ortsmitte" - Erweiterung der Heizungsanlage in der Abt-Columban-Schule - Auftragsvergabe

Amt:	Bauverwaltung	Datum: 28.03.2022
Beratungsfolge:	Sitzungstermin:	
Gemeinderat	11.04.2022	öffentlich

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Gemeinderat beschließt:

Auftragnehmer: Walter-Lutema GmbH, 79277 Schallstadt-Mengen

Auftragssumme: 339.842,82 Euro

Ausführungsbeginn: 16.05.2022

Ausführungsende: 30.09.2022

Begründung:

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen:

- | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein | Finanzposition: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung | | Kosten: | 339.842,82 Euro |
| <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung | | Höhe: | |
| <input type="checkbox"/> Folgekosten | | | |

Erläuterungen:

Im Haushaltsplan 2022 sind Mittel in Höhe von 655.000 € angemeldet.

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 20.09.2021 die Neuausrichtung der Holzheizungsanlage (Hackschnitzel) und der Gasheizung in der Abt-Columban-Schule beschlossen. Auf die erstellte Beratungsvorlage mit Konzeptanalyse zur Erweiterung der Heizungsanlage sowie dem erfolgtem Beschluss, der

- den Einbau eines zusätzlichen Hackschnitzelkessels (150 – 200 kW),
- die Erweiterung des bestehenden Hackschnitzelbunkers um ca. 60 – 70 m³ und
- den Einbau eines zusätzlichen Brennwertkessels (Gas) mit ca. 800 kW zur Erhöhung der Versorgungssicherheit

sowie die Beauftragung des Ingenieurbüros tga Planungsgruppe GmbH, Freiburg mit der Planung und Umsetzung des Projektes beinhaltet, wird verwiesen.

Die Erweiterung des Hackschnitzelbunkers durch die Fa. Behringer, Utzenfeld wurde inzwischen abgeschlossen.

Ursprünglich war vorgesehen den Heizraum für die zusätzliche Gasheizung auf dem Flachdach des Gebäudes vorzusehen (Einhausung). Inzwischen wurde eine Möglichkeit gefunden, diese im Gebäudeinnern unterzubringen und zwar im Durchgang zum Grundschulpausenhof.

Nun wurde der Einbau des zusätzlichen Hackschnitzelkessels (200 kW) und eines Gasbrennwertkessels (900 kW) öffentlich ausgeschrieben.

Die Ausschreibung ergab zum Angebotseröffnungstermin am 29.03.2022 ein Ergebnis mit einer Überschreitung der Kostenberechnung (327.591,57 €) von 3,6 %.

Es wurde 1 Angebot abgegeben.

Nach Prüfung des Angebots, ging die Firma Walter-Lutema GmbH aus Schallstadt-Mengen, als günstigster Bieter, mit einer Angebotssumme von **339.842,82 €** hervor. Auf den beiliegenden Vergabevorschlag wird verwiesen.

Ingenieur Zink von der tga Planungsgruppe aus Freiburg wird in der Sitzung zugegen sein und das Ergebnis der Ausschreibung erläutern.

Die Verwaltung schlägt vor, die Firma Walter-Lutema GmbH, Heizungsbauunternehmen aus Schallstadt-Mengen, mit der Durchführung der Maßnahme zu beauftragen.

Anlagen

Preisspiegel - nicht öffentlich
Vergabevorschlag