

Prüfprotokoll

Auftrag: Fa. Bausanierungstechnik - Münstertal-Lochmatte

Auftrag: 1003

Prüfung: Druckfestigkeit

Herstelldatum: 12.02.2024

Norm: DIN EN 12390-3

Probenalter: 0

Prüfkörper: Bohrkern

Prüfdatum: 12.02.2024

Betonklasse -----

Prüfer:

Name	Durchmesser [mm]	Höhe [mm]	Masse [g]	Rohdichte [kg/m ³]	Bruchlast [kN]	Festigkeit [MPa] N/mm ²
1	94	156	1593	1460	384,3	55,0
Mittelwert				1460		55,0